

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2276

08.12.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചീരക്കുഴിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ടി. എ. അഹമ്മദ് കബീർ :


ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ആനക്കയം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ മങ്കട പള്ളിപ്പുറം ചീരക്കുഴിയിൽ വോൾട്ട് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീരക്കുഴിയിൽ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സത്യര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ബി) ചീരക്കുഴി ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 'മേലെപ്പള്ളിപ്പുറം വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി' എന്ന പേരിൽ 490 മീറ്റർ 11 കെ.വി.ലൈൻ വലിക്കൽ, ഒരു 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ, 165 മീറ്റർ ശ്രീ ഫേസ് ലൈൻ വലിക്കൽ, 380 മീറ്റർ കൺവേർഷൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 9,27,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

