

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 2679

14.12.2015-ൽ മറുപടിക്ക്


എഴുമുൻ കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
<p>ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം :</p>	<p>ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>എ. എഴുമുൻ കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്;</p>	<p>എ. എഴുമുൻ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 591 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>ബി. എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ :</p>	<p>ബി. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.50 എം.എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണ ശാല 2. 200 എം.എം DI K9 റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ - 5500 മീറ്റർ ദൈർഘ്യം. 3. 100 എം.എം ഡി 1 ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ - 6050 മീറ്റർ ദൈർഘ്യം. 4. 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണി (കാരമല).
<p>സി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>സി. 200 എം.എം DI K9 റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി. 100 എം.എം ഡി1 ഗ്രാവിറ്റി മെയിന്റെ പണി ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി. ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം 2 പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തു. കരാറുകാർ ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ടെണ്ടർ റദ്ദ്</p>

ചെയ്യുകയും ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് പകരം ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ, **ബഡഡി**മെന്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സമഗ്രമായ പാനാ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (എസ്.ആർ) ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് 23.11.2015-ലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഹൈലൈവൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സാബ്ഷനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഇതിന് അനുമതി നൽകാൻ വൈകുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഡി. എഴുത്തുശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1780 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2015 എസ്.എൽ.എം. എസ്.സി.യിലേയ്ക്ക് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ