

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പ്രതിനാറാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 411

9/02/2016-ൽ മറുപടികൾ

പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ബി.ഡി. ദേവഗുണി.

ശ്രീ. ആരൂടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉള്ളജ്ഞ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചാലക്കുടി മണ്ണലത്തിൽപ്പെട്ട (എ) നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ പരിധി ചാലക്കുടി കെ.എസ്.ആർ.ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിജേഷ് പോട്ടയിലും കൊരട്ടി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിജേഷ് കാട്ടകറ്റിയിലും പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനവാദിയുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

50 ചതുരഞ്ചു കിലോമീറ്റർിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താകൾ 25000-ൽ അധികമാവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പരിധി 100 ചതുരഞ്ചു കിലോമീറ്റർിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താകൾ 20000-ൽ അധികം ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഭോർബ്ബ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനവാദിക്കുന്നത്. ചാലക്കുടി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിജേഷ് പോട്ടയിലും കൊരട്ടി, അനന്മനട എന്നീ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ വിജേഷ് കാട്ടകറ്റിയിലും പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനവാദിക്കുന്ന തിരുള്ള ഗ്രാഫോസല്പുകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സെക്ഷൻ വിജേന്തതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചാലക്കുടി, കൊരട്ടി, അനന്മനട എന്നീ സെക്ഷൻകൾ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ടി സെക്ഷൻകൾ വിജേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ