<u>പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ</u>

<u>പതിനാറാം സമ്മേളനം</u>

<u>നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 465</u> <u>09.02.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്</u>

<u>വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം.</u>

<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ :		ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് (ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുതിയ സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;	(എ) & (ബി)	നെന്മാറ സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 11 കെ.വി. യിലെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് 10.2 കെ.വി. ആണ്. മാത്രമല്ല സബ്സ്റ്റേഷന്റെ 50 ശതമാനം കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു. എന്നിരുന്നാലും ട്രാൻസ്മിഷൻ ശൃംഖല വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 110 കെ.വി. കൊല്ലങ്കോട്-വടക്കഞ്ചേരി ലൈൻ സർവ്വേ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഈ ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള 66 കെ.വി. നെന്മാറ സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആയി ഉയർത്തുകയും ആ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യും.
(ബി) പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.