

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 481

09.02.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ഹംസ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് ഒരു 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) സാങ്കേതിക പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം (ബി) കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ ആവശ്യകത ഉടനെ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു 33/11 കെ.വി (2) എം.വി.എ ട്രാൻസ്മോർമർ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാലിക പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പ്രവർത്തന സജ്ജമാവും ; വിശദമാക്കാമോ ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.