

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2466

18/02/2016 -ൽ മറ്റപടികൾ

മാവേലിക്കര രേണിക്കാവ് കടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്

മറ്റപടി

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്

(ജലവിവേ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) മാവേലിക്കര രേണിക്കാവ് (കാരനികാട്) (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  
കടിവെള്ള പദ്ധതി നാളിത്തുവരെയായി  
പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്  
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) ഫസ്ത് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് (ബി) പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച  
സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച  
നടപടികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  
രോ വാട്ടർ പദ്ധതി ചെയ്യുന്ന ഇടപ്പോൾ  
പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  
അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഹൗസിലെ  
നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതിനോട്  
പേരുന്ന് പാനൽ ബോർഡ് ദും  
നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും  
പുരോഗമിക്കുന്നു. പാനൽ ബോർഡിന്റെ  
പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും കിണറിന്  
മുകളിലുള്ള പദ്ധതി ഹൗസിന്റെ  
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു  
വരികയും ചെയ്യുന്നു.  
പദ്ധതി ഹൗസിന്റെ പുനഃരുദ്ധാരണ  
പ്രവർത്തിക്കുന്നതും രോവാട്ടർ പദ്ധതി സെറ്റ്  
സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ  
ഭാൻസ്കൂർമർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുണ്ടുണ്ട്. ഈ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച  
കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 10  
ഒഡലക്ഷം പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ജലഗ്രൂഹി  
കരണശാലയിലേക്ക് രോ വാട്ടർ പദ്ധതി  
ചെയ്യാവുന്നതും തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കിച്ചു ജലം  
ജലഗ്രൂഹികരണശാല കോമ്പനിയിൽ  
നിലവിലുള്ള ഉപരിതലപസംഭരണി വഴി  
നിലവിലുള്ള വിതരണ ക്ഷണിക്കുന്നു

നൽകാവുന്നതാണ്. പാലമേൽ, താമരകളെ തതിനം ചുനക്കര പഞ്ചായത്തിനം ശ്രദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ജലത്രഖാ കരണശാലയിൽ 42.00 ലക്ഷം രൂപ ചെലവുവരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സൈഷൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും, കൂടിയർ വാട്ടർ പബ്സിനിൽ 130 കതിര ശക്തിയുള്ള രണ്ട് സെൻട്ടിമീറ്റർ പബ്സ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് പുതിയ വിതരണക്കേണ്ട സ്ഥാപിക്കേന്നതിനം ആറുമതിൽ കെട്ടുന്നതിനം വേണ്ടി 4.00 കോടി രൂപ ചെലവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേയുടെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ തുടി ലെലൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അനുമതി ഇനിയും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പെപ്പ് ലെലൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനം റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;


(ഡി) പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ (എ) റീത്തുപള്ളി-മമ്പാടിത്തറ റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പെപ്പ് ലെലൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എം.എൽ.എ. യുടെ കത്തിയേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) കല്ലുമല ഓവർബ്രിഡ്ജ് വഴി പെപ്പ് ലെലൻ സ്ഥാപിച്ച് കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേയുടെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി പുതിയതായി 12/8/2015-ൽ ഓൺ ലെലൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

(ഡി) റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും.

റീത്തുപള്ളി-മമ്പാടിത്തറ റോഡിൽ പെപ്പ് ലെലൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗപ്പെട്ട് എം.എൽ.എ. യുടെ കത്തിയേൽ ജല അതോറിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുത്തുന്നു.

  
സെക്രട്ടേറിയർ