

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 777

28.09.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)


(എ) ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡല (എ) അതിൽപ്പെട്ട കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ ?

നിലവിലുള്ള കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി 1985-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ (6000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 150 എം.എം.എ.സി പൈപ്പ്) കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും വ്യാസം കുറവായതുകൊണ്ടും പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ജലം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പമ്പിംഗ് മെയിൻ മാറ്റി 200 എം.എം. വ്യാസമുള്ള പുതിയ ഡി.ഐ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 121 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

കൂടാതെ കുഴൽമന്ദം, തേൻകുറിശ്ശി, കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടി 27.85 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി-യിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) പദ്ധതി സമയ ബന്ധിതമായി (ബി) പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി-യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ