

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3310

14.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോഴിക്കോട് എൻ. ഐ. ടി.യിൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. റ്റി. എ. റഹീം :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കോവൂർ സെക്ഷൻ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;
- (ബി) ഈ സെക്ഷൻ വിഭജിച്ച് പൂവാട്ടുപറമ്പ് സെക്ഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലുണ്ടോ ;
- (സി) കോഴിക്കോട് എൻ. ഐ. ടി.യിൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ടോ ;
- (ഡി) വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ ?

- (എ) കോവൂർ സെക്ഷൻ കീഴിൽ നിലവിൽ 23000ത്തോളം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്.
- (ബി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.
- (സി) കോഴിക്കോട് എൻ. ഐ. ടി.ക്കു സമീപം കട്ടാങ്കലിൽ (എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 470 ലക്ഷം രൂപ) ഒരു 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) നിലവിലുള്ള 110 കെ. വി അഗസ്ത്യമുഴി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 33 കെ. വി ബേ നിർമ്മിച്ച് അവിടെനിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ 33 കെ.വി ലൈൻ വലിച്ച് കട്ടാങ്കലിൽ ഒരു 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 5 MVA വീതം ശേഷിയുള്ള രണ്ട് 33/11 കെ.വി ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.