

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5178

24.10.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

പൈങ്കുളം, തിരുവിലാമല കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പൈങ്കുളം, തിരുവിലാമല കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത് ;</p> | <p>(എ) പൈങ്കുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി 1975-ലും തിരുവിലാമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി 1936-ലുമാണ് ആരംഭിച്ചത്.</p> |
| <p>(ബി) പദ്ധതികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പമ്പുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) തിരുവിലാമല പദ്ധതിയിലെ 50 എച്ച്.പി. മോട്ടോറുകളിൽ ഒരേണ്ണം 1988-ലും ഒരേണ്ണം 2000-ത്തിലും. 10 എച്ച്.പി. മോട്ടോർ 1999-ലും 5 എച്ച്.പി. മോട്ടോർ 1996-ലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൈങ്കുളം പദ്ധതിയിലെ 200 എച്ച്.പി.-യുടെ മൂന്ന് മോട്ടോറുകൾ 1986-1987 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചവയാണ്.</p> |
| <p>(സി) കാലപ്പഴക്കം കാരണം പമ്പുകൾ പലപ്പോഴും തകരാറിലായി കുടിവെള്ളവിതരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതായുള്ള പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(ഡി) കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പമ്പുകൾ മാറ്റി പകരം പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?</p> | <p>(ഡി) പൈങ്കുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ 2010-ൽ 200 എച്ച്.പി.-യുടെ ഒരു മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ നബാർഡ് ധനസഹായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.</p> |


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ