

ഹത്തിനാം കേരള റിയൽസ്ട്രി

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഥാനിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 6177

31.10.2011 തോഡ്പടിയ്ക്ക്

എഴുപ്പന്തയിൽ വൈദ്യതി ഓഫീസ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എ.എ.ഐ.ആരിഫ്

ശ്രീ.ആരൂടൻ മഹമദ്
(ഉഖഞ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) അത്രുകുളം എഴുപ്പന (എ) അത്രുകുളം - 10,150 ഉപദോക്ഷാക്കൾ
പണ്ഡായിരുത്തുകളിൽ എത്ര എഴുപ്പന - 10,280 ഉപദോക്ഷാക്കൾ¹
വൈദ്യതി ഉപദോക്ഷാക്കൾ
ആശാളുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ബി) വൈദ്യതി ബിൽ അടയുന്നതിനും (ബി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല
മറുമായി എഴുപ്പന
പണ്ഡായത്തിന്റെ തെങ്ങെ
അറ്റത്തുനിന്നും ഉപദോക്ഷാക്കൾ
അത്രുകുളം എത്രത്തെന്ന്
സ്വഭാവമുള്ളകൾ പരിഗണിച്ച്
എഴുപ്പന പണ്ഡായത്തിൽ
വൈദ്യതി ബോർഡിന്റെ ഒരു
ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുമോ ;
- (സി) അത്രുകുളം മണ്ഡലത്തിൽ (സി) എത്രമല്ലോ, എഴുപ്പന എന്നീ
എവിടെയെല്ലാമാണ് വോർട്ടേജ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം
ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ; അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ശ്രദ്ധ-
തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം പരി- (ഡി) വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരി-
ഹരിക്കുന്നതിനായി ഭാന്തേ-
ക്കുമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ക്കുമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 8 കി.മീ. 11 കെ.വി
നടപടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 5 കി.മീ.
നടപടികൾ കേവിശി എന്നിവ
നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതിനും 9 ഭാന്തേ-
ക്കുമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 40
കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഫോസ്
ലൈൻ തുണി ഫോസ് ലൈൻ ആക്കി
മാറ്റുന്നതിനും ഉള്ള പ്രയത്തികൾ
2011-12 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

✓
ഡിസംബർ 2011


സൈക്ഷൻ ഓഫീസർ