

പതിമുന്നം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സഘക്കൂദാശ

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടങ്ങൽ പ്രാഭ്യം നമ്പർ. 6207

31.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ശബ്ദരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സാക്രാന്തികൾ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. അച്ചുതൻ :

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീഷൻ :

ശ്രീ. ജോസഫ് വാഴക്കൻ :

(എ) വരുന്ന മണ്ണയല കാലത്ത് ശബർ മലയിൽ എറഞ്ഞല്ലോടും അടിസ്ഥാന സാക്രാന്തികൾ ബോർഡ് നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആരൂഢൻ മുഹമ്മദ്

(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ശബ്ദരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സാക്രാന്ത വികസനത്തിൽനിന്നും ഭാഗമായി സ്ഥിര മായി വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനു പുറമേ പസാധിക് 5000 മുഖ് ലൈറ്റുകളും 100 സൊഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകളും 150 ഹാലജൻ ലാമ്പുകളും സന്നിധിയാനത്തിൽ 6000 മുഖ് ലൈറ്റുകളും, 150 സൊഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകളും 150 ഹാലജൻ ലാമ്പുകളും താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

കടകൾക്കും, ഷണ്യിനും ദേവസ്ഥം ബോർഡിൽനിന്ന് നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വൈദ്യുതി കണക്കൻ നൽകുന്നതാണ്.

സന്നിധിയാം, ഭസ്മക്കുളം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ബോർഡേജ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനിൽനിന്നും ഭാഗമായി ഭസ്മക്കുളം സമീപം 100 കെ. വി. എ യുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന സാക്രാന്ത തത്തിൽനിന്നും ഭാഗമായി മരക്കുട്ടത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന ബൈയലി പാലത്തിനുസമീപം 4 പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ശബ്ദരിമലയിൽ വൈദ്യുതി പ്രസംഗം രംഗത്തെ കെടുപാടുകൾ പുർത്തി

(ബി) ശബ്ദരിമല മണ്ണയലക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സമില്ലാതെ

യാക്കാൻ എന്നെതാക്കേ നടപടികൾ
സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രസർ
ണരംഗത്ത് സ്ഥികരിച്ചു നടപടികൾ
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. പിരുമേട്-മുഴിയാർ 66 കെ.
വി. ലൈൻഡർ അറകുമ
പണികൾ പൂർത്തിയാവുന്നു.
2. കൊച്ചുപുന്ന-ത്രിവേണി 66
കെ. വി. ലൈൻഡർ അറകു
മപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി
ക്കണണ്ടിരിക്കുന്നു.
3. ത്രിവേണി സബ്സ്റ്റ്രേഷൻിൽ
അറകുമപ്പണികൾ പൂർത്തി
യാക്കി. കൊച്ചുപുന്ന സബ്സ്റ്റ്രേഷൻിൽ
അറകുമപ്പണികൾ പൂർത്തിക്കാശിച്ചുവരുന്നു.
4. 66 കെ. വി. പള്ളം-പിരുമേട്
ധീയൻിൽ അറകുമപ്പണി
കളും മരച്ചീലുകൾ വെട്ടിമാ
രുന്ന ജോലികളും പൂർത്തി
യായി.
5. ശൈത്രിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ടുന്ന സബ്സ്റ്റ്രേഷനുകളായ
66 കെ. വി. പാസാടി, 220
കെ. വി. പുവൻതുരുത്ത്, 66
കെ.വി. കാൺഡിരപ്പള്ളി, 66
കെ. വി. മുണ്ടകയും, 66 കെ.
വി. പിരുമേട്, 66 കെ. വി.
വണ്ണിപ്പേരിയാർ എന്നിവയു
ടെ അറകുമപ്പണികളും പൂർ
ത്തിയായി.
6. കൊച്ചുപുന്ന സബ്സ്റ്റ്രേഷ
നിലോ, ത്രിവേണി
സബ്സ്റ്റ്രേഷനിലോ, 66 കെ.
വി. വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കു
ന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ
കൊച്ചുപുന്ന സബ്സ്റ്റ്രേ
ഷനിൽ നിന്നും 11 കെ. വി.
വൈദ്യുതി ത്രിവേണി
സബ്സ്റ്റ്രേഷനിൽ എന്നതിന്

- ശ്രേണിമലക്കു നാലികാൾ
വേണ്ട സംവിധാനം കൂടി
എൻപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- (സി) ശ്രേണിമല, പന്യ, പാണിത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഫ്ലൂറസൈർ സൊഡിയം ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;
- (ഡി) ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് സ്ഥാപിക്കുന്ന തിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?
- (സി) പന്യയിൽ 5000 റൂബ് ലെറ്റുകളും & 100 സോധിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകളും (ഡി) 150 ഹാലജൻ ലാമ്പുകളും ശ്രേണിമല, പാണിത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 6000 റൂബ് ലെറ്റുകളും, 150 സോധിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകളും, 150 ഹാലജൻ ലാമ്പുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികളെടുക്കുന്നുണ്ട്.
- കൂടാതെ ദേവസ്യം ഭോർഡ്/പോലിസ് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉടൻതന്നെ വെള്ളത്തി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമിക്കണ്ണവും എൻപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.