

പവർകട്ട്/ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം.

ചോദ്യം

ശ്രീ. എ. എ. അസീസ് :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം പവർകട്ടോ, ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗോ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നോ ; എങ്കിൽ എന്ന് മുതലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ;

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം 63 ദിവസം സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സൈക്ളിക് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

(ബി) പവർകട്ട്/ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ;

(ബി) സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ്, ദ്രവ ഇന്ധന വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ്, പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലുള്ള കുറവ്, ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉല്പാദന കുറവ് എന്നിവ മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ 30-03-2012-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരമാണ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

(സി) പവർകട്ട്/ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എന്നാണ് പിൻവലിച്ചതെന്നും പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) 2012 ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് 2012 മെയ് 22-ാം തീയതി പിൻവലിച്ചു. ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയതു മൂലം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1.5 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിന്റെ കുറവാണ് ഉപഭോഗത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. വേനൽമഴ കാരണം പ്രതിദിന ഉപഭോഗം ശരാശരി 4 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വരെ കുറഞ്ഞതിനാലും കോഴിക്കോട് താപനിലയത്തിലെ എല്ലാ ജനറേറ്ററുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമായതിനാലും കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി വിഹിതം കൃത്യമായി ലഭ്യമായതിനാലും ജജാർ താപവൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നും അധികമായി വൈദ്യുതി ലഭിച്ചതിനാലുമാണ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് പിൻവലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

21/11/06/12