

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2380 20.6. 2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാളിപ്പാറ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി. ജമീലാ പ്രകാശം

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ ജോസഫ്  
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

എ. നിർദ്ദിഷ്ട കാളിപ്പാറ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ ലഭ്യമായ ജലസ്രോതസ്സ് സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

എ. നടത്തിയിട്ടില്ല.  
&  
ബി. കാളിപ്പാറയിൽ ജലശുദ്ധീകരണശാല അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസ്രോതസ്സ് നെയ്യാർ ഡാം ആകുന്നു. നെയ്യാർ ഡാമിൽ നിന്നും കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി. എങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;

സി. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര എം.എൽ.ഡി വെള്ളം ലഭ്യമാകുമെന്നും ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാമോ ?

സി. കാളിപ്പാറ ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും 34.5 എം.എൽ.ഡി വെള്ളം കളളിക്കാട്, ഒറ്റശ്ശേഖരമംഗലം, അമ്പൂരി, വെള്ളറട, മലയിൽകീഴ്, പാറശ്ശാല, ചെങ്കൽ, മാറനല്ലൂർ, കരിങ്കുളം, കാരോട്, കളത്തൂർ, തിരുപുറം, കൊല്ലയിൽ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ