

## പരിപ്രേക്ഷാ കേരള നിയമസഭ

### ആഖ്യാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പിൽ 7958 24.07.2012 തോറ്റപട്ടിയു്

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേവരൻ

ശ്രീ. ആരൂടൻ മുഹമ്മദ്

(ഉർജ്ജാവും ഗതാഗതവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) വൈദ്യത്തി സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ  
അനവദിക്കേണ്ടതിനുള്ള  
മാനദണ്ഡമന്നസരിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് (എ)  
മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര പുതിയ &  
സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ (ബി)  
ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ;
- (ബി) ആയവ അനവദിക്കേണ്ടതിന്  
സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ  
എന്തെല്ലാമാണെന്ന്  
വിശദമാക്കാമോ;
- (സി) കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ  
പുതുതായി 33 കെ.വി. സബ് (സി)  
സ്വീകരിച്ച ആരംഭിക്കുവാൻ  
നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടോ; &
- (ഡി) ഉണ്ടജിൽ വിശദാംശങ്ങൾ (ഡി)  
വ്യക്തമാക്കാമോ?
- ക്രയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ്. നിലവിലുള്ള  
മാനദണ്ഡമന്നസരിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട്  
മണ്ഡലത്തിലുള്ള നീലേശ്വരം സെക്ഷൻ  
വിജേക്കേണ്ട കാര്യം പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.
- കാഞ്ഞങ്ങാട് ടാണിൽ ഒരു 33 കെ.വി.  
സബ് സ്വീകരിച്ച സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനുള്ള  
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- കാഞ്ഞങ്ങാട് 110 കെ.വി.സബ് സ്വീകരിക്കിൽ  
നിന്നും 33 കെ.വി. ലൈൻ വലിച്ച്,  
5 എം.വി.എ. ശേഷിയുള്ള രണ്ട്  
ടാന്റോർമ്മുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യത്തി  
വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ