

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2642 19.12.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തൃത്താല ശുദ്ധജല പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ബാബു എം. പാലിശ്ശേരി

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പി. എച്ച്. സർക്കിളിൻ കീഴിൽ വരുന്ന കുനംകുളം, ഗുരുവായൂർ, ചാവക്കാട് നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന തൃത്താല ശുദ്ധജല പദ്ധതിയിലെ മോട്ടോർ സെറ്റുകൾ കാലപ്പഴക്കത്താലും മറ്റും പ്രവർത്തന ക്ഷമമല്ലത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത മേഖലകളിൽ ശുദ്ധജലവിതരണം സുഗമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ടങ്കിൽ ശബരിമല സീസണിൽ ഗുരുവായൂരിലെ വർദ്ധിച്ച ശുദ്ധജല ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്തും, മൂന്ന് നഗര പ്രദേശത്തെ ശുദ്ധജലക്ഷാമം കണക്കിലെടുത്തും, തൃത്താലയിലെ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ബി) തൃത്താലയിൽ എൽ.ഐ.സി സഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ റോവാട്ടർ പമ്പ്ഹൗസിൽ 17 വർഷത്തോളം കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കുന്നംകുളം - ഗുരുവായൂർ - ചാവക്കാട് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട 100 HP(VT) പമ്പ് സെറ്റുകളിൽ ഒരേണ്ണവും, ചാവക്കാട് WSS -ൽ പെട്ട തൃത്താല ക്ലിയർ വാട്ടർ സ്കീമിലെ 75 HP(VT) പമ്പ് സെറ്റ് ഒരേണ്ണവും, ആ സ്കീമിൽതന്നെ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്യാലറി വെല്ലിന്റെ 25 HP

സബ് മേജിസ്ട്രേറ്റ് പബ് സെറ്റും മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 33.75 ലക്ഷം
രൂപ അടിയന്തിരമായി
അനുവദിക്കണമെന്ന് തൃശൂർ
സൂപ്രണ്ടിന് എൻജിനീയർ
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ
നിശ്ചിത ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ
ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്
അലോക്കേഷൻ തീർന്നതിനാൽ
മറ്റൊരു ഹെഡിൽ നിന്നും തുക
അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം
പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ