

മുളവുകാട് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്

(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

ശ്രീ. എസ്.ശർമ്മ :

(എ) മുളവുകാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ, രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം മൂലം ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) എങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശുപാർശയിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വ്യക്തമാക്കുമോ

(ബി) മുളവുകാട്ടുള്ള 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥാപിത ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള 4 MVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി പകരം 10 MVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും താൽക്കാലിക കൺട്രോൾ റൂമിന് പകരം പുതിയ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിച്ച് ഇൻഡോർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 493 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഭാവിയിൽ ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് 110 കെ.വി. സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപിതശേഷി മുഴുവനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.
കു.