

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എഴും സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിഹമികാണ്ട ഫോറ്റോ നമ്പർ. 2254

13.02.2013-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യതി പ്രസരണനഷ്ടം

ഫോറ്റോ

ശ്രീ. ഇ.കെ. വിജയൻ :

ഉത്തരം
ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) ഇരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനശേഷം വൈദ്യതി
പ്രസരണനഷ്ടം കരയ്ക്കാൻ
എന്നാക്കേ നടപടികളാണ്
കൈകൊണ്ട്,
- (ഒ) സംസ്ഥാന വൈദ്യതി ബോർഡിന്റെ
പ്രസരണ — വിതരണ നഷ്ടം കരയ്ക്കാതിന്
വിവിധ നടപടികൾ വർഷങ്ങളായി
കൈകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നീലവിലുള്ള
സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു
ശേഷവും പ്രസരണ — വിതരണ നഷ്ടം
കരയ്ക്കാതിനുള്ള നടപടികൾ മൂന്ന്
വർഷങ്ങളിലെന്ന പോലെ നടപ്പാക്കി
വരുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ
പറയുന്നു.

- i) 2011-12 കാലയളവിൽ 2572 കി.മി. 11
കെ.വി ലൈൻകളും, 4089 കി.മി.
എൽ.ടി ലൈൻകളും പുതുതായി
വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ '4375' വിതരണ
ഡാൻസ്പോർമ്മറ്റകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ii) 2012-13 കാലയളവിൽ, 3325 കി.മി. 11
കെ.വി. ലൈൻകളും, 5000 കി.മി.
എൽ.ടി ലൈൻകളും പുതുതായി
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
സ്ഥികരിച്ച വരുന്നു. തുടാതെ 4405
കി.മീറ്റർ സീംഗിൾ ഫോസ് ലൈൻകൾ,
ശ്രീ ഫോസ് ലൈൻകളായി
മാറ്റുന്നതിനും നടപടികൾ
സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ട് (Conversion). തുടാതെ
3843 വിതരണ ഡാൻസ്പോർമ്മറ്റകൾ
ഇരു കാലയളവിൽ മാറ്റി
സ്ഥാപിച്ചുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

എടുത്ത വയനാർ.

iii) 2011-12 കാലയളവിൽ, 10 ഇ.എച്ച്.ടി. സബ്സൈഡിനകൾ നിർമ്മിക്കുകയും 88 കി.മീ. ലൈൻ പുതുതായി വലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2012-13 കാലയളവിൽ '16' സബ്സൈഡിനകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, 281 കി.മീറ്റർ ലൈൻകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂര്ണഗമിച്ചു വയനാർ.

iv) 2011-12 കാലയളവിൽ '6' ലക്ഷ്യത്തിലധികം കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012-13 കാലയളവിൽ നാളിതു വരെ '5.6' ലക്ഷ്യ കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുടാതെ '7.5' ലക്ഷ്യം പുതിയ മീറ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

v) വൈദ്യുതി മോഷണം തടയുന്നതിനും അതുവഴിയുള്ള നഷ്ടം കരയുന്നതിനും, ബോർഡിംഗ് ആൻഡ് പവർ തെള്ളി സ്കൂൾഡിംഗ് (APTS) പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുട്ടൽ ഉംഖഞ്ചിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2011-12 കാലയളവിൽ ആൻഡ് പവർ തെള്ളി സ്കൂൾ '24090' പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും 336 മോഷണ കേസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയും '11.35' കോടി രൂപ പിൽച്ചേടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2012-13 കാലയളവിൽ ഏകദേശം ആൻഡ് പവർ തെള്ളി സ്കൂൾ '15000' - തോളം പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും '241' മോഷണ കുറങ്ങും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയും, ദി നടപടികൾ വഴി '11' കോടിയോളം രൂപ പിൽച്ചേടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച നടപടികൾ വഴി, വൈദ്യുതി ബോർഡിംഗ് പ്രസരണ - വിതരണ നഷ്ടം 2011 മാർച്ചിൽ 16.09 % ആയിരുന്നത് 2012 മാർച്ചിൽ 15.65% ആയി കംണ്ടിച്ചുണ്ട്. ഇത് 2013 മാർച്ച് ആക്കബോർഡേൽക്ക് 15.23 ശതമാനമായി കയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) വൈദ്യത്തി പ്രസരണനഷ്ടം വഴി
പ്രതിഭിനം ബോർഡിന്
എത്രത്തുപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാവാറുണ്ട്;
വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) വൈദ്യത്തി പ്രസരണ — വിതരണ നഷ്ടം വഴി
പ്രതിഭിനം എക്കേശം 8.3 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
വൈദ്യത്തി നഷ്ടമാക്കണമെന്നും
കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്: ഇപ്പോഴതെത്ത്
ശരാശരി താൽപര്യ നിരക്കരണസ്വിച്ച് പ്രതിഭിനം
3.7 കോടി രൂപ, ടി ഇനത്തിൽ
നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്.

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.

A