

## പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എഴം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ: 2755

14.02.2013 - ഒരു മറുപടിക്ക്

### പാരക്കടവിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം

ഫോറ്റോ

മറുപടി

ശ്രീ. ജോസ് തൃഥയിൽ

പി.ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അക്കമാലി നിയോജക മണ്ഡലം ത്തിലെ പാരക്കടവ് ശ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരി ക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) എൻ.സി.പി.സി, പാരക്കടവ് പദ്ധതിയിൽ മുഴിയാർ മുതൽ പുളിയന്മകുന്ന് ടാങ്ക് വരെ സ്ഥാപിച്ച 250 എം.എം സി.ഐ.പി പദ്ധതി പെപ്പ് ലൈനിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കു വാനുള്ള 7 കി.മീ പെപ്പ് ലൈനും വിതരണ ശുംഖലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള 2.5 കി.മീ വിതരണ പെപ്പ് ലൈനും സ്ഥാപിച്ചു.

ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണാന്തരാട്ടു കുടി എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള മുഴിയാർ ജല സംഭരണിയിൽ നിന്നും പാരക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ പുളിയന്മകുന്നിലെ ടാങ്കിലേയ്ക്ക് ടി പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ജലം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. പെപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ഇതു പദ്ധതി മെയിനിൽ കുടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 12 വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഇതേ ലൈനിലെ ഏകദേശം 7 കി.മീ പെപ്പ് ലൈനിൽ റബ്രൂ റിംഗൂകൾ ദേവിച്ച് ലൈനിൽ ലീക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ലീക്കുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഏകദേശം മാർച്ച് മാസത്തോടു കുടി പുളിയന്മകുന്ന് ടാങ്കിലേയ്ക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 17 കി.മീ ഓളം വിതരണ ശുംഖലകളിൽ കുടി വെള്ളമെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന ഉന്നുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ കാലതാമസത്തിന് കാരണമെന്നെന്നും വിശദമാക്കു മോ?

(ബി) മാർച്ച് മാസത്തോടു കുടി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 12 വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച പെപ്പുകൾ ആയതിനാലും ഇതിൽ കുടി വെള്ളം കടത്തി വിട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഈ വിതരണ ശുംഖലയിൽ കുടുതൽ ഫോർച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ലീക്കുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന തിനുള്ള കാലതാമസമാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കിയത്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ