

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ: 90

20.03.2013 - ൽ മറുപടിക്ക്

ശുദ്ധജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ.എസ്. ശർമ്മ
ഡോ. തോമസ് ഐസക്
ശ്രീമതി കെ.എസ്. സലീഖ
ശ്രീ. ടി.വി. രാജേഷ്

മറുപടി

പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പൊട്ടുന്നതും അതുവഴി ജലം പാഴാകുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

(ബി) തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അടിക്കടി ശുദ്ധജല വിതരണ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഡി.ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി), (സി) തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അടിക്കടി ശുദ്ധജല പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

1. തിരുവനന്തപുരം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം:- അരുവിക്കര മുതൽ പേരൂർക്കട വരെ PSC പൈപ്പ് ലൈനിനു പകരം MS പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി (ഭരണാനുമതി തുക 49.11 കോടി രൂപ) - പ്രസ്തുത പണി നടന്നു വരുന്നു. 9.5 കിലോമീറ്ററിൽ 1.3 കി മീ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞു. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 2013 സെപ്തംബർ വരെയാണ് കാലാവധി. ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി തീർക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 462.69 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ; ആയതിനായി എത്ര തുക ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചു വെന്നറിയിക്കുമോ;

2. നെടുമങ്ങാട് നഗര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ ഘട്ടം I - പേരുമല Water Treatment Plant - ൽ നിന്നും ശീമവിള സംപിലേക്കു പോകുന്ന പ്രിമോ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി ഡിഐ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനകം പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാനാവുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

- 3. അരുവിക്കര വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം - അരുവിക്കര സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കാച്ചാണി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള പഴയ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി ഡി ഐയും പിവിസി പൈപ്പും ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി - പ്രസ്തുത പണിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് 6 മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

- 4. വർക്കല മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി-മുല്ലശ്ശേരിക്കുന്ന് Water Treatment Plant മുതൽ തെറ്റിക്കുളം സംപ് വരെ 600 എംഎം മുതൽ 500 എംഎം വ്യാസമുള്ള ഡിഐ കെ9 പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - ഭരണാനുമതി തുക - 13.45 കോടി രൂപ - ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

+