

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ : 1980

25.03.2013-ൽ മറുപടികൾ.

കുന്നംകുളം ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ ജലം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ബാബു എം. പാലിശ്ശേരി

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ  
(ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കുന്നംകുളം ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ദിനം പ്രതി എത്ര ഫോൺ കോളുകളാണ് ശരാശരി എത്താറുള്ളത്;

: (എ) 5 എണ്ണം.

(ബി) സേവനമേഖലയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടും, തീയണയ്ക്കാനുള്ള ഫോൺ കോളുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടും സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭ്യമല്ല എന്ന പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

: (ബി) ഉണ്ട്.

(സി) എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുമോ;

: (സി) & (ഡി)

(ഡി) എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?

അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലം കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യാലയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലെ പമ്പിൽ നിന്നുമാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പൈപ്പ് ലൈൻ ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും 1,91,250/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി മുൻസിപ്പൽ അധികൃതർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ