

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ബന്ധം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 332

11.06.2013-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കെ. എസ്. ഇ. ബി സബ് സ്പ്രേഷൻ
ചോദ്യം

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ :

ഉത്തരം
ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള തോട്ടപ്പള്ളി മേഖലയിൽ കെ. എസ്. ഇ. ബി യുടെ സേവനം വേണ്ടത്ര ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പുറക്കാട്, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, തോട്ടപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. തോട്ടപ്പള്ളി കേന്ദ്രമാക്കി പുതിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോർഡ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കെ. എസ്. ഇ. ബി സബ് സ്പ്രേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ബി) തോട്ടപ്പള്ളി മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള തടസ്സരഹിത വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള കരുവാറ്റ 66 കെ. വി. സബ്സ്പ്രേഷനിലെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 6.3 എം. വി. എ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശേഷി 10 എം. വി. എ ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആകെ സ്ഥാപിത ശേഷി 20 എം. വി. എ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തോട്ടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പുതുതായി പുറമ്പല 11 കെ. വി ഫീഡർ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ പുതിയ ഒരു സബ്സ്പ്രേഷന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

