

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 2407

19/06/2013-ൽ
മറുപടിയ്ക്കു്

നിലയ്ക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം.എ. ബേബി
ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം
ശ്രീമതി പി. അയിഷാ പോറ്റി
ശ്രീ. പി. കെ. ഗുരുദാസൻ

ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ,
ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും
വകുപ്പു മന്ത്രി.

എ) മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ നിലയ്ക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാനതല പരിശോധനാ സമിതി (സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റി) അനുമതി നൽകിയോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണമെന്തെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

എ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും, പെരുനാട് പഞ്ചായത്തിലെ നിലയ്ക്കൽ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ 1-ാം ഘട്ടം പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് 16/5/2013 -ൽ കൂടിയ എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി. യിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ കക്കാട്ടാറ്റിൽ ശുദ്ധീകരണശാല നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിലും, പ്ലാപ്പള്ളി വഴി നിലയ്ക്കൽ പ്രദേശത്തും എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ 1-ാം ഘട്ടത്തിന് 58.70 കോടി രൂപയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. എന്നാൽ 16/5/2013 -ൽ കൂടിയ എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി യിൽ ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം മൂലം പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) നിലയ്ക്കൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

ബി) & സി) ശബരിമല സീസൺ സമയത്ത് നിലയ്ക്കലിൽ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലേക്കായി 30 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചെക്ക് ഡാം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചു. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല

സി) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും അറിയിക്കാമോ?



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ