

പാതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
സമ്പത്തം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീഹനമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ. 3615

25.06.2013-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുത്തുരുൾിൽ നിന്നും മെലാട്ടിയിലേക്കുള്ള 220 കെ. വി. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ  
ഫോറ്റോ

ഉത്തരം

ശ്രീ. എരുപ്പട്ടം മുഹമ്മദ്  
(ഉമ്രിജജവും റത്നാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഈ യക്കിട ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിലേ യക്കായി മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബൗദ്ധി സംഖ്യാനഞ്ചൽ നേരുമില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (ബി) ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിലേ യക്കായി വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള പുത്തുരുൾിൽ നിന്നും മെലാട്ടിയിലേയുള്ള 220 കെ. വി. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി എത്രുവരെയായെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;
- (സി) ജില്ലയിലേയുള്ള പ്രസ്തുത ബൗദ്ധി സംഖ്യാനം, വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ; ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടിക ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; വിശദാംഗങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്നതേ യങ്ക് യാമാർത്ത്യമാക്കും എന്ന് അറിയിക്കാമോ ?
- (എ) ഉണ്ട്.
- (ബി), അന്തർ സംസ്ഥാന ലൈൻകൾ  
(സി) ശക്തിപ്പെട്ടുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായി  
& കർണ്ണാടകത്തിലെ പുത്തുരുൾിൽ നിന്നും  
(ഡി) കേരളത്തിലെ മെലാട്ടി വരെ ഒരു 220 കെ.വി.ഡബ്ലിംഗ് സർക്കുട് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രപ്രോ സൽ സാങ്കേതിക പഠനത്തിൽ പ്രാധാന്യിക മണ്ഡലം കണ്ണടത്തലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിനു ബന്ദലായി Mangalore (Udipi PCL) - കാസർഗോഡ് — കോഴിക്കോട് (അരിക്കോട് ) വരെ ഒരു ഡബ്ലിംഗ് സർക്കുട് 400 കെ.വി.ലൈൻ വലിക്കുവാനും കാസർഗോഡിൽ (മെലാട്ടി) ഒരു 400/220 കെ.വി സബ്സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രപ്രോസലിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അനവാദം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അന്തരെ നടപടികൾ നടന്ന വരുന്നു.
- 110 കെ.വി. കോനാജേ (കർണ്ണാടകം) — മണ്ണുശ്വരം ലൈൻ ശക്തിപ്പെട്ടുള്ളതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച വരുന്നു. 220 കെ.വി. കടക്കോല — കണ്ണിയാമറ്റ ലൈൻിൽ നിന്നും പരമാവധി വൈദ്യുതി കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള നടപടികളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
- 400 കെ.വി. മെമ്പുർ - അരിക്കോട് ലൈൻിന്റെ പണി നടന്ന വരുന്നു.

സെക്രജറി ഓഫീസർ

d