

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3620

25.06.2013-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനു വേണ്ടിയുള്ള
നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. കോലിയക്കോട് എൻ.
കൃഷ്ണൻ നായർ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജലവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാര
ത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം
വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ
വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനു
വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ
സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശദ
മാക്കുമോ ;

(എ) വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനായി 28.2 കി. മീ.
& 11 കെ.വി ലൈൻ നിർമ്മിക്കുക, 34.45 കി.മീ
(ബി) സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ത്രീ ഫേസ്
ലൈനാക്കി മാറ്റുക, 62.04 കി.മീ എൽ.റ്റി റീ
കണ്ടക്റ്റിംഗ്, 18.7 കി.മീ. എച്ച്. റീ റീ
കണ്ടക്റ്റിംഗ്, 29 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ
സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) എത്ര ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ
ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു ;


(സി) ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ്
ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപി
ക്കേണ്ടത് ; വിശദ വിവരം
ലഭ്യമാക്കുമോ ?

(സി) വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിതരണ മേഖലയിൽ ഇനി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ വിശദാംശം

സെക്ഷന്റെ പേര്	ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഇടം
കിളിമനൂർ	വാമനപുരം - അമ്പലമുക്ക് ഭാഗം
	മാവേലി നഗർ - ആനച്ചൽ
	കളമച്ചൽ - അയിലം
പെരിങ്ങമല	മലമാരി
	പറങ്കിമാംവിള
	വലിയവയൽ
കല്ലറ	അരുവാക്കുഴി
	പുളിക്കാക്കുന്ന്
	മാവുനിന്നപച്ച
	താപസഗിരി
പാലേട്	വെള്ളയം ദേശം
	പാലുവള്ളി
കന്യാകുളങ്ങര	വേറ്റിനാട്



01/08/2019