

പാതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ങ്ങാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1645

14/07/2016-ൽ മറുപടികൾ

കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്രട്ടേറി ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ.ആൻസലൻ.

മറുപടി

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ  
(വൈദ്യതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പ്  
മന്ത്രി)

- (എ) പുണിക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരം (എ) പുണിക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച  
ഡിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്രട്ടേറി ഓഫീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ്  
എഞ്ചിനീയറും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ  
എന്നും കൂപ്പ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടോ  
എന്നും പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ  
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ  
എന്നും വിശദമാക്കുമോ;
- (ബി) ഓലത്താനി പഴയകടയിലെ  
കൂപ്പ് കളക്ഷൻ സെൻ്ററുകൾ പുനരുപയോഗിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (സി) തിരപ്പും കേരളീകരിച്ച് സെക്രട്ടേറി ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുമോ എന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ഡി) നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ 66 കെ.വി.  
സബ് സ്റ്റോഷൻ 110 കെ.വി.  
ആക്കി ഉയർത്തി വൈദ്യതി  
ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുമോ  
എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

(ബി)യും (സി)യും

ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

- (ഡി) പത്തത്തിപ്പാറ-പാറഴുാല് 66 കെ.വി.  
TVT & II ഫീഡറുകൾ 110 കെ.വി.  
ആക്കന്തിനോട് അനബന്ധിച്ച്  
നെയ്യാറ്റിൻകര 66 കെ.വി. സബ് സ്റ്റോഷൻ  
110 കെ.വി. ആക്കി ഉയർത്തുന്നതാണ്;  
ഇതിനുള്ള ഭരണാന്തരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
ഈതു പ്രകാരം 66 കെ.വി. നെയ്യാറ്റിൻകര

- 2 -

സബ്സൈഡൻ 110 കെ.വി.  
ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിനാളെ പ്രാരംഭ  
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതികൾ  
പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടുള്ളടക്കി പ്രസ്തുത പ്രദേ  
ശത്തെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാ  
നാക്കം.



സബ്സൈഡൻ എഫ്.എസ്.