

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1690

14/07/2016-ൽ മറുപടിക്ക്

പട്ടിക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ.രാജൻ

മറുപടി

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

(വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഒല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പട്ടിക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലുള്ള പട്ടിക്കാട് മുതൽ പീച്ചിവരെ മരങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ബെയർ കണ്ടക്ടർ കേബിളിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് വീണ് ഇടക്കിടെ വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇതു മൂലം പീച്ചി കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും പീച്ചി ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെയും പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ബെയർ കണ്ടക്ടർ കേബിളുകൾ മാറ്റി ഏരിയൽ ബഞ്ചഡ് കണ്ടക്ടർ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(എ) യും (ബി) യും

ഉണ്ട്.

(സി) പട്ടിക്കാട് 33 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ മുതൽ പീച്ചി പമ്പിങ്ങ് സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള 5 1/2 KM ദൂരം ബെയർ കണ്ടക്ടറുകൾ മാറ്റി ഏരിയൽ ബഞ്ചഡ് കണ്ടക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ഇനത്തിൽ ടി ഇക, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ