

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2110


08/03/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ.സണ്ണി ജോസഫ് ,, അനിൽ അക്കര		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം തീപിടുത്തങ്ങളും, അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ഉണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് 30 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വയറിംഗ് പരിശോധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും 250 V -യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങൾ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പരിശോധിക്കുകയും, 11 KV വോൾട്ടേജിനു മുകളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളിൽ വാർഷിക സുരക്ഷാ പരിശോധനയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പു നടത്താറുണ്ട്.
(സി)	വി.ഐ.പി.കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതു പരിപാടികളുടെ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിൽ കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്;	(സി)	ഉണ്ട്. വി.ഐ.പി.കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതു പരിപാടികളുടെ വൈദ്യുത സംവിധാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് ലൈസൻസുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ മുഖേന അതാത് ജില്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഓഫീസുകളിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ പരിശോധന നടത്തി സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്.
(ഡി)	ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർ ഇലക്ട്രിക് ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?	(ഡി)	ഉണ്ട്. ലൈസൻസില്ലാതെ ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന കോൺട്രാക്ടർക്ക് എതിരെ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിംഗ് ബോർഡ് നിയമപ്രകാരമുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി

		- 2 -	
			<p>അതോറിറ്റി (മെഷേർസ് റിലേറ്റീംഗ് റൂ സേംഗ്ലി ആന്റ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ) 2010 റെഗുലേഷൻസിന്റെ റൂൾ 29 പ്രകാരം പ്രസ്തുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിൽ വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നൽകുന്നതുമല്ല.</p>

h


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ