

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്രം സമേചനം

നക്ഷത്ര പിണമിടാൽ ഫോറ്റോ നമ്പർ 4785

22.03.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

പ്രസരണ വിതരണ സംവിധാനം

	<u>ചേർവ്വും</u> ശ്രീ. പി.ടി. തോമസ് ,, ഹൈവീ ഇഡയൻ ,, സബ്ലി ജോസഫ് :		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എ.ഒ.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	പ്രസരണ വിതരണ സംവിധാനം വഴി നിലവിൽ എത്ര ശതമാനം വൈദ്യുതിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്; അത് എത്രയായി കഠിനമായി പദ്ധതി ആവിഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്;	(എ)	പ്രസരണ സംവിധാനം വഴി നിലവിൽ 4.59% വൈദ്യുതിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പ്രസരണനഷ്ട ശതമാനം '3' (മൂന്ന്)-ൽ താഴെ കൊണ്ടു വരുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	കേടായ നീറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഉഖ്യാത ക്ഷമത കുറങ്ക കമ്പികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മുട്ടത്തിൽ വിതരണ ടാൻക്സും മുട്ടകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും കഴിഞ്ഞ 20 മാസത്തിന്തെല്ലാം എന്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വന്ന് വെളിപ്പെട്ടതുമോ?	(ബി)	കഴിഞ്ഞ 20 മാസത്തിന്തെല്ലാം 16.03 ഉക്കഷം കേടായ നീറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുയും, 4195 ടാൻക്സും മുട്ടകൾ സ്ഥാപിക്കുയും 1527 കി.മീ എച്ച് റീ ലൈൻ റീ കൺക്രിറ്റ്, 21,530 കി.മീ എൽ റീ ലൈൻ റീ കൺക്രിറ്റ് എന്നീ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ.എം.മണി

സെക്രഡിറ്റ് ഓഫീസർ