

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചീഫ്‌മിഡാത്ത ഫോറ്മും നമ്പർ 4810

22.03.2018-ൽ മറ്റപടിക്ക്

മെലബട്ടി സബ് സ്റ്റോൺ

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. എൻ.എ.നെല്ലിക്കൻ :		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	കാസർഗോഡ് 220 KV മെലബട്ടി സബ് സ്റ്റോൺ ലൈറ്റ് വൈദ്യത്തി വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കാസർഗോഡ് 220 KV മെലബട്ടി സബ് സ്റ്റോൺ ലൈറ്റ് 220 KV കാണ്ടിരോട് സബ്സ്റ്റോൺ നിൽ നിന്നും ആണ് വൈദ്യത്തി എന്നിക്കുന്നത്.
(ബി)	അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സബ് സ്റ്റോൺ ലൈറ്റ് വൈദ്യത്തി വിതരണ മുണ്ടാ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിലവിൽ ഈ സബ് സ്റ്റോൺ ലൈറ്റ് വൈദ്യത്തി വിതരണമില്ല.
(സി)	കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ജീലൂകളാണ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈദ്യത്തി കിട്ടാതെ കേരളത്തിലെ വൈദ്യത്തിമാത്രം ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്ത മാക്കാമോ:	(സി)	കേരളത്തിലെ പ്രസരണ ശുംഖ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ ജീലൂകളെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വൈദ്യത്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവ അമുഖ കേരളത്തിലെ വൈദ്യത്തിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവ എന്ന് വേർത്തിരിച്ച് കാണാവാൻ നിർബന്ധമില്ല.
(ഡി)	കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് ജീലൂയിലുക്ക് വൈദ്യത്തി എത്തിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുണ്ടാ എന്നും എങ്കിൽ ഈ പദ്ധതി ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെത്തുടക്കാണൊന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	കർണ്ണാടകയിലെ ഉട്ടപ്പിയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് ജീലൂയിലെ പീമെനിയിലുക്ക് ഒരു പ്രസരണ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യത്തി എത്തിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ തത്തിലുക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രാഥീക നടപടികൾ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമായ CEA നടപ്പിലാക്കിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

Keralite

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ