

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 5033

23.03.2018-ലെ മറുപടി

വൈപ്പിനിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതിദിന അളവ്


ചോദ്യം

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

മറുപടി

മാത്യു ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|---|--|
| <p>(എ) ചൊവ്വര പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് 2018 ജനുവരി മുതൽ നാളിതുവരെ നൽകിയ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതിദിന അളവ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;</p> | <p>(എ) വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിദിനം നൽകേണ്ട അളവ് എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) 20 mld.</p> |
| <p>(സി) വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p> | <p>(സി) അറ്റകുറ്റ പണികൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴും വൈദ്യുത തടസ്സംമൂലവും പമ്പിംഗിൽ കുറവ് വരാറുണ്ട്.</p> |



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

തീയതി	പമ്പ് ചെയ്ത (mld) അളവ്
9.1.2018	19.48
12.01.18	19.28
15.01.18	19.55
17.01.18	19.48
18.01.18	19.70
21.01.18	19.77
22.01.18	19.77
25.01.18	17.49
26.01.18	18.00
28.01.18	19.70
30.01.18	19.00
31.1.18	19.40
1.02.18	18.80
3.02.18	18.20
8.02.18	19.10
10.2.18	18.80
15.02.18	19.48
20.02.18	13.40
23.02.18	19.90
26.02.18	19.62
28.02.18	5.00
1.3.18	10.00
2.3.18	19.50
3.3.18	19.65
6.3.18	18.65
8.3.18	7.50
10.3.18	19.70
12.3.18	19.60
15.3.18	19.60


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ