

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### പത്രാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിണ്ടിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പഡി: 5098

23.03.2018-ലെ മറുപടി

### കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

#### ചോദ്യം

ശ്രീ.എം.വിൻസൈന്റ്

#### മറുപടി

മാതൃ ടി.ആമസ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ (എ) കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ  
കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം;  
എത്രക്കിലും കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ  
പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിട്ട്  
ബന്ധം;
- കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ  
കടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കേണ്ട  
നിലവിലെ പദ്ധതികൾ
- 1 . കമളി- RWSS
  - 2 . പുറ്റാർ -കരിച്ചൽ - RWSS
  - 3 . അതിയന്ത്രം - RWSS
  - 4 . ഉച്ചകട- RWSS
  - 5 പയറുവിള - RWSS
  - 6 ആട്ടക്കുള - RWSS
  - 7 . കോട്ടകാൽ- RWSS
  - 8 . പുളികടി - RWSS
  - 9 ചൊവ്വര- RWSS
  - 10 വെങ്ങാന്തം- RWSS
  - 11 . ചാവടി - RWSS
  - 12 . അടിമലത്തറ- RWSS
  - 13 വിഴിഞ്ഞം - WSS
  - 14 . ബാലരാമപുരം, ആരാഘംഗുട് - RWSS
  - 15 TWSS -നേരം എരുപ്പ  
നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കടിവെള്ള  
പദ്ധതികൾ
  - 1 . കല്ലിയുർ, വെങ്ങാന്തു, വിഴിഞ്ഞം  
പഞ്ചായത്തുകൾക്കും കോവളം ഫറിയ്യ്  
എൽഡിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ശ്രദ്ധ ജല  
വിതരണ പദ്ധതി.
  - 2 . കാഞ്ഞിരംകുളം, കരികുളം, തിരുപ്പറം  
പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ശ്രദ്ധ  
ജല വിതരണ പദ്ധതി.
  - 3 പള്ളിച്ചൽ, വിളവുർക്കൽ, ബാലരാമപുരം  
പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ശ്രദ്ധ  
ജല വിതരണ പദ്ധതി.
  - 4 അടിമലത്തറ- , കോച്ചുത്രം , തീരദേശ ജല  
വിതരണ പദ്ധതി.
  - 5 . അതിയന്ത്രം, കോട്ടകാൽ

പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി.

6. വെങ്ങാനുർ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ ശ്രദ്ധവല സ്ഥാപിക്കൽ. കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കല്ലിയുർ പഞ്ചായത്ത്, വെങ്ങാനുർ പഞ്ചായത്ത്, വിഴിത്തം കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശം, കോവളം ദിസർ പ്രദേശം എന്നിവയ്ക്കായി വെള്ളായണി കായൽ അനുബന്ധായി 21.9 അല്ലക്കം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിലവിലുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതികളാണും തന്നെ നിർത്തലാക്കി യിട്ടില്ല. എന്നാൽ RWSS ഉച്ചക്കു വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജലം RWSS മംഗലത്ത് കോൺട്രിക്ടർ പ്രധ്യാജനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും തുടി ഉപയോഗപ്രവർത്തനാൾ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രസ്തുത മംഗലത്തുകോൺ സ്കീം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാണ്

- (ബി) പന്ത് കേടായതു കാരണം എത്ര (ബി) പന്ത് കേടായതു കാരണം കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പദ്ധതികൾ നിറുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്; കേടായ പന്പുകൾ റിപ്പോർട്ടിനായി ഇനിയും മുളക്കി മാറ്റാനാണോ;
- (സി) പന്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വകയിൽ (സി) ശുദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കടിസ്റ്റിക നൽകാത്തതിനാൽ അടിയന്തി രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ കോൺട്രാക്യൂർമാർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 31.12.2016 വരെയുള്ള കടിസ്റ്റിക കൊടുത്തി ടുണ്ട് അവഗോഡാരിക്കുന്ന തുക പണ്ടിന്റെ ലഭ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്ഥികരിച്ച വരുന്നു.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ