

നക്ഷത്ര വിഹാർഡിനത്ത് ചോദ്യം നമ്പർ 680

വേന്നൽക്കാലത്ത് പവർക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സ്ഥിക്കിച്ച നടപടികൾ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
ശ്രീ. യു. അരുൺ. പ്രീപ്:	ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
<p>(എ) ജലസംഭരണികളിൽ ജല ലഭ്യത കുറവ്, വൈദ്യത്തി ഉപയോഗത്തിലെ വർദ്ധനവ് എന്ന് പ്രതിക്രിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും 2018-ലെ വേന്നൽക്കാലത്ത് പവർക്കെട്ട് ലോധിഷ്യവിജ്ഞാ ഇല്ലാതെ സുഗമമായി വൈദ്യത്തി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ. എസ്. ഇ. ബി. യു. വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് സ്ഥിക്കിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) 2018 വേന്നൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരമാവധി ഉംർജ്ജ ഉപയോഗം 80.94 ദശലക്ഷം രൂപിറ്റും, 4011 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യത്തിയുമാണ്. ഈപ്രകാരമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഉംർജ്ജ ആവശ്യകത നിന്നവേറ്റാനായി ആദ്യത്തെ ഗ്രോതസ്കളിൽ നിന്നും ഉപയുക്തമായുണ്ട് 1600 മുതൽ 1700 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യത്തിൽ പുരുത്വ കേരളത്തിന് പുരത്ത് നിന്നമുള്ള ഇല്ലാടകരിൽ നിന്നും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ. എസ്. ഇ.ബി.എൽ വൈദ്യത്തി വാങ്ങുന്നു.</p> <p>കേരള ഉംർജ്ജ മന്ത്രാലയം അനുവദിക്കുന്ന വൈദ്യത്തി വിഹിതമനസ്സാർച്ച് കെ. എസ്. ഇ. ബി. എൽ കേരള വൈദ്യത്തി നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1683 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യത്തി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. തുടക്കത സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള വിവിധ താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്നും ദീർഘകാല കരാറുകൾ വഴി 1215 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യത്തി ലഭ്യ ഉറപ്പുകുറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>തുടക്കത, കേരളത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ ചെറുകിട ജല വൈദ്യത്തി പദ്ധതികൾ, കാറ്റ്, തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ എൻപ്പെട്ട് ഏകദേശം 74.5 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യത്തി കെ. എസ്. ഇ. ബി. എൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട്.</p> <p>ഈപ്രകാരം പുരുത്വ നിന്നമുള്ള താരതമ്യേന വിലകൾക്കുള്ള വൈദ്യത്തി വാങ്ങിയും വേണ്ടിയേക്കു കയറ്റി വെച്ച സംഭരണങ്ങൾക്കു ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിച്ച് ജലവൈദ്യത്തി നിലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും, അതുവശേ റബ്ടണ്ടുള്ളിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ താപനിലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും ആവശ്യാനുസരണം പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും വൈദ്യത്തി വാങ്ങിയുമാണ് 2018 - ലെ വേന്നൽക്കാലത്തെ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം വൈദ്യത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കെ. എസ്. ഇ.ബി. നിന്നവേറ്റിയത്.</p>

ശ്രീമണി

സെക്രഡണി ഓഫീസർ