


പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 729

05.06.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

വൈദ്യുതി ലൈൻ 110 കെ.വി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. പി.വി. അൻവർ:</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>മലപ്പുറം-നിലമ്പൂർ വൈദ്യുതി ലൈൻ 110 കെ.വി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>മലപ്പുറം-നിലമ്പൂർ 110 കെ.വി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായി മലപ്പുറം മുതൽ മഞ്ചേരി വരെയുണ്ടായിരുന്ന 13.95 കിലോ മീറ്റർ 66 കെ.വി ലൈൻ 110 കെ.വി ലൈൻ ആക്കി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ലൈൻ 03.01.2018-നു കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തിയായ മഞ്ചേരി മുതൽ നിലമ്പൂർ വരെയുള്ള 24 കിലോമീറ്റർ ലൈൻ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 74 ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ 39 ഫാണ്ടേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>നിലമ്പൂർ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നിലവിലുള്ള ശേഷി 110 കെ.വി. ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>നിലമ്പൂർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ലിസ് ലാന്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോറസ്റ്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് 3,45,000/- രൂപ സെക്യൂരിറ്റി ഇനത്തിൽ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് നിലമ്പൂർ (നോർത്ത്) അടച്ച് അനുമതി വാങ്ങുകയും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കോൺട്രാക്ട് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തി ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങുകയും വർക്ക് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ബാക്കി പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.</p>
(സി)	<p>മേൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ