

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിന്മിടാൽ പോദ്യം നമ്പർ 737

05.06.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

കാസർഗോധ് ജില്ലയിലെ തൃക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

	ചോദ്യം	ഉത്തരം
	ശ്രീ. എം. രാജഗൗപാലൻ :	ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	<p>കാസർഗോധ് ജില്ലയിൽ (എ) പിലിക്കോട് സെക്ഷൻിലും കയ്യർ, നല്ലോംപുഴ സെക്ഷൻകളിലുംപെട്ടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തൃക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സീക്രിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>കാസർഗോധ് ജില്ലയിലെ വിതരണ മേഖലയിൽ പിലിക്കോട്, കയ്യർ, നല്ലോംപുഴ, സെക്ഷൻകളിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സീക്രിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ വിവരാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1. <b>പിലിക്കോട് :</b> 710 മീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുകയും 750 മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫോസ് ലൈൻ തും ഫോസ് ആക്കി മാറ്റുകയും,അമ്മിഞ്ഞിക്കോട്, പുതിയകണ്ടം, കോതാളി, മാനിയാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ടാൻസ്പ്രോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ പടന പീഡിക്കേണ്ട് ഓവർ കുറക്കുന്നതിനാവേണ്ടി റെയിൽവെ ലൈൻിന് അടിയിൽ തുടി കേബിൾ വലിക്കു ജോലി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. <b>കയ്യർ :</b> പുതിയതായി 2.5 കി.മീ. 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മിക്കുകയും, 2.02 കി.മീ. സിംഗിൾ ഫോസ് തും ഫോസ് ആക്കി മാറ്റുകയും, 3 ടാൻസ്പ്രോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യർ സെക്ഷൻ കീഴിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിന് 15.9 കി.മീ. 11 കെ.വി.ലൈൻ നിർമ്മിക്ക, 13.6 കി.മീ.സിംഗിൾ ഫോസ് തും ഫോസ് ആക്കി മാറ്റുക, 3 ടാൻസ്പ്രോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കു ഏന്ന് പ്രവൃത്തികൾ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടുണിറ്റുകൾ (PMU) മുവേന ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ</p>

പ്രാവർത്തനികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  
പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. നബ്ലോന്യൂഡ് : പുതിയതായി 2.08 കി.മീ.  
സിംഗിൾ ഫോസ് ലൈൻ തുറി ഫോസ് ആക്കി  
മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൗൺസിൽ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ്  
കഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 11 കെ.വി. ലൈൻ  
വലിച്ച് 100 കെ.വി.എ. ടാൻസ്ഫ്രാർമർ  
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി (2018-21) ലെ  
Distribution Planൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Kemalilla

സെക്കജൻ ഓഫീസർ