

14- ാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. **1075**

06.06.2018 ലെ മറുപടി

അരുവിക്കര കുപ്പിവെള്ള പ്ലാന്റ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. എസ്. ശബരിനാഥൻ
ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്
ശ്രീ. കെ.മുരളീധരൻ
ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ

മാത്യു ടി തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) അരുവിക്കരയിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ കുപ്പിവെള്ള പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നോ;

(എ) എടുത്തിരുന്നു.

(ബി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; പ്രസ്തുത പ്ലാന്റിനായി ഇതുവരെ എന്ത് തുക ചെലവഴിച്ചു;

(ബി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അരുവിക്കരയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ള പ്ലാന്റിന്റെ ജോലികൾ 95% തോളം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. കുപ്പികൾ നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം നിറയുന്നതിനുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിച്ചു ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും/ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ അനുമതി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കി ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ പ്ലാന്റിനായി 5.62 കോടി രൂപ ഇതിനകം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) ജല അതോറിറ്റി ജല ശുദ്ധീകരണം, കടീവെള്ളവിതരണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നും കപ്പിവെള്ള വിപണിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ലായെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശം ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യമെന്തായിരുന്നു; വിശദമാക്കാമോ;


(സി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കപ്പിവെള്ള വിപണിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ലായെന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്ത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല; അത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ പഴുതുളളതായ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 07/04/18 - ലെ കത്തു പിൻവലിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ജല അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റിയത് സർക്കാരിന്റെ കപ്പിവെള്ള പദ്ധതിയെ അട്ടിമറിക്കുവാനും സ്വകാര്യ കപ്പിവെള്ള ലോബിയെ സഹായിക്കുവാനുമാണെന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ

(ഡി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല

(ഇ) സ്വകാര്യ കപ്പിവെള്ള ലോബിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് എന്നതിനാൽ തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഇ) (ബി) പിരിവിയുടെ മറുപടി കണ്ടാലും, പുന:പരിശോധനക്കു വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ