

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1082

06/06/2018-ലെ മറ്റപട്ടി

ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കടിവൈള്ളക്ഷാമം

ചോദ്യം

ശ്രീ.യു.ആർ.പ്രദീപ്

മറ്റപട്ടി

മാതൃ ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (എ) ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അതിത്രക്ഷാമയ കടിവൈള്ളക്ഷാമം പരി & ഹരികുമാരൻ എന്നൊക്കെ നടപടി (ബി) പഖതികളുടെ കാലപഴക്കം ചേന കൊട്ടാം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) ഇതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫ്രോജക്ക് വിഭാഗം ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കടിവൈള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പഖതികളുടെ കാലപഴക്കം ചേന മോട്ടാർ പവർസൈറ്റുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കൽ, അധിക സമയം പബ്ലിഗ് ഐറപ്പെട്ടത്തൽ, വാൽവുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മേഖല തിരിച്ച് ജല വിതരണം നടത്തൽ എന്നീ പ്രവർത്തനികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ശ്രൂദിക്കാതെ പെപ്പുകളിലെ ലിക്കേകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ധമാ സമയം അറുക്കറു പണികൾ നടത്തുകയും, ജലമോഷണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കടിവൈള്ളക്ഷാമം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് പഖതികൾ ആണുന്നതുന്നുണ്ട്.

1. പാണ്ടാൾ - ചേലക്കര മുള്ളൻകര പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള സമഗ്ര ശ്രൂദിക്കാതെ പെപ്പുകളിലെ പഖതി വിതരണ പഖതി
2. തിരുവില്പാമല - കൊണ്ടാഴി പഴയന്തു സമഗ്ര ശ്രൂദിക്കാതെ ഡിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

Renuka Sankar
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ