

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2472

12.06.2018-ൽ മറുപടിക്ക്


കോട്ടക്കൽ ഇരിമ്പിളിയത്ത് വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കാൻ നടപടി

	ചോദ്യം പ്രൊഫ.ആബിദ് ഇസൈൻ തങ്ങൾ :		ഉത്തരം ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	കോട്ടക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തിലെ വെണ്ടല്ലൂർ പറമ്പത്ത് കാവ് ആസ്ഥാനമാക്കി വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രദേശവാസികൾ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് നൽകിയ നിവേദനം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റുകൾ (PMU) മുഖേന ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്മിറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരവധി വാഹനം കയറിയിറങ്ങിയാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വളാഞ്ചേരി കെ. എസ്. ഇ. ബി. ഓഫീസിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതെന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി) & (സി)	പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളാഞ്ചേരി സെക്ഷൻ വിഭജിച്ച് ഇരിമ്പിളിയം ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലുകൾ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 2014 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	ഇരിമ്പിളിയം ആസ്ഥാനമാക്കി വൈദ്യുതി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുവാൻ പ്രദേശവാസികൾ നൽകിയ നിവേദനം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെയും പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി)	സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പരിധി 50 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾ 25000-ൽ അധികമാവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പരിധി 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ

കൂടുതലും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾ 20000-ൽ അധികമാ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളാണ് ബോർഡ് മുൻകാലങ്ങളിൽ വിഭജനത്തിനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. പുതുതായി ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അധികമായി മാനവശേഷി ആവശ്യമായി വരുമെന്നതിനാലും പുതുതായി തസ്തികകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ വിഭജിച്ച് പുതിയ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദഗ്ദ്ധ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ബോർഡ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള ഓഫീസുകളുടെ പുനഃക്രമീകരണ സാധ്യതകളും ബോർഡ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

Remalilla

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ




2442

അനുബന്ധം

BIFURCATION DATA

Details	Existing Electrical section Valanchery	Existing Electrical section Edayur	Proposed Electrical section Irimbiliyam	Electrical section Valanchery after Bifurcation	Electrical section Edayur after Bifurcation
Number of consumers	21360	12002	10141	12909	10312
Geographical area in Sq. Km	76	37.2	38	45	30.2
HT line in Km	62	50.35	27	42	43.35
LT line in Km	372	254.56	188	224	214.56
No. of Transformers	111	68	41	78	60
Local bodies	Valanchery(part) Iripiliyam(part) Kuttippuram(part) Athavanad(part)	Valanchery(part) Iribiliyam(part) Edayur Marakara(part) Melmuri(part)	Valanchery (part) Irimbiliyam	Valanchery (part) Kuttippuram (part) Athavanad (part)	Valanchery (part) Edayur Marakara (part) Melmuri(part)


 അസിസ്റ്റന്റ് എ.ടി.ഒ.