

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.3884

21.06.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ഇടക്കൊച്ചിയിലെ രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രശ്നം

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p>ശ്രീ. ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്:</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ ഇടക്കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എ)	<p>ഇടക്കൊച്ചിയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>ഇടക്കൊച്ചി ഭാഗത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം 11 കെ.വി വൈദ്യുതി വിതരണം ഇപ്പോഴും ഓവർ ഹെഡ് ലൈനുകളിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ചുവടെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 2018-21 കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 11 കെ.വി വിതരണം പൂർണ്ണമായും കേബിളുകൾ വഴിയാക്കുക. 2. കറാരിബാഗ് 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുതിയ ഒരു 11 കെ.വി ലൈൻ പാമ്പായി മൂല വരെ വലിക്കുക. 3. അകിനസ് കോളേജ് പരിസരം, കമ്പനിപ്പറമ്പ്, കുട്ടികൃഷ്ണ വൈദ്യർ റോഡ്, ഞാനോദയം ക്ഷേത്ര പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 11 കെ.വി ലൈനുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് റിങ് മെയിൻ സിസ്റ്റം വഴിയാക്കുക. 4. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ലോഡ് സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക.
(സി)	<p>ഇടക്കൊച്ചിയിൽ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>ഇടക്കൊച്ചിയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടക്കൊച്ചിയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ആവശ്യകത സാങ്കേതിക പഠനങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ