

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യംനമ്പർ: 4173

25.06.2018-ലെ മറുപടി

കോവളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൈപ്പുകളുടെ പണികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.എം. വിൻസെന്റ്

മറുപടി

മാത്യു ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലയളവിൽ കോവളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നതും റോഡുകൾ നശിയ്ക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്.


(ബി) പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലയളവിൽ കോവളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ മാറ്റിവെച്ചു എന്നും ഏതൊക്കെ പണികൾക്കാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 66.02 ലക്ഷം രൂപ;

പ്രവൃത്തികൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. 2000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കെ.എസ്. റോഡ് ഭൂതല സംഭരണി യിൽ നിന്നും കോവളം ജംങ്ഷൻ വരെയുള്ള 160 mm HDPE പൈപ്പ് മാറ്റി 160 mm പി.വി.സി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.
2. 3500 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വണ്ടിത്തടം ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും കെ.എസ്.റോഡ് ഭൂതല സംഭരണി വരെയുള്ള 160 mm CI pipe മാറ്റി 160 എം.എം. പി.വി.സി. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി

3. ബാലരാമപുരം ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി -ബാലരാമപുരം മാർക്കറ്റ് മുതൽ കൈരളി ഗാർഡൻസ് വരെ 1000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 150 mm AC pipe മാറ്റി 160 എം.എം. പി.വി.സി. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.
4. ഉച്ചക്കട ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 800 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പനയറക്കുന്ന് ഉപരിതലസംഭരണി മുതൽ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ആഡിറ്റോറിയം വരെ 150 mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 160 എം.എം. പി.വി.സി. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി .



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ