

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമുന്നാം സമ്മേളനം.

നക്ഷത്ര വിനാമിടാക്ക ചൊദ്യം നമ്പർ. 683

29.11.2018-ൽ മറ്റപടിക്ക്

ആലൂപ്പാട് പ്രദേശത്ത് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സവും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമവും

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	ശ്രീ ആർ. രാമചന്ദ്രൻ:		ശ്രീ. എം.എം. മൻറി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	കരനാഗപുരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അലൂപ്പാട് പ്രദേശത്ത് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സവും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദീകരിക്കുമോ;	(എ)	നിരന്തരമായ വൈദ്യുതി തടസ്സവും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമവും ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ. സബ്സൈഡ് സിസ്റ്റം ലൈറ്റുകളുടെയും അടുക്കുപുണികൾക്കും വൈദ്യുതി ലൈറ്റുകളിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മരച്ചീളുകൾ മുൻപുമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം നിശ്ചിത സമയത്തെക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാറുണ്ട്.
(ബി)	ഈ പ്രദേശം രണ്ട് ഹല്കിക്കൽ സെക്ഷൻകൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്.
(സി)	ഈ പ്രദേശത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബഹുല്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സീക്രിക്കറ്റോ; വിശദീകരിക്കുമോ?	(സി)	കരനാഗപുരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആലൂപ്പാട് പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നത് കരനാഗപുരി 66 കെ.വി. സബ്സൈഡ് നിന്നും ഓച്ചിറ്റ് 33 കെ.വി. സബ്സൈഡ് നിന്നുംമാണ്. ഓച്ചിറ്റ് 33 കെ.വി. സബ്സൈഡ് നിന്നും 110 കെ.വി. യിലേഴ്സ് ഉയർത്താൻമുള്ള പദ്ധതി ടാൻസ് ഗ്രീഡിൽ down stream work- ത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടാതെ കരനാഗപുരി സബ്സൈഡ് 110 കെ.വി. യിലേഴ്സ് ഉയർത്തുന്ന ജോലികൾ പൂരണാവിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആലൂപ്പാട് പ്രദേശത്ത് പുതിയ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്.

Lemahill

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ