

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2157

05-12-2018 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തീപിടിത്തം തടയുന്നതിന് സുരക്ഷാസംവിധാനം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. എസ്. ശബരീനാഥൻ

പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

എ) തീപിടിത്തം തടയുന്നതിന് സുരക്ഷാ സംവിധാനം അടിയന്തരമായി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തിയേറ്ററുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

എ) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


ബി) ഫയർഫോഴ്സ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഫയർ ആഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്;

ബി) സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പാളിച്ചകൾ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങളുടെ കുറവും കെട്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നി സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് യഥാസമയം നടത്താത്തതും മൂലം അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

സി) സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇതിനകം എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;

സി) സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പാളിച്ച കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ & ഡി) നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയും നടന്നു വരുന്നു. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി വരുന്നു.

ഡി) നഗരത്തിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടിത്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഫയർ ആഡിറ്റിൽ ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ