

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2569

06.12.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

കളനട സബ് സ്റ്റേഷൻ

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ്		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(ബി)	<p>മെഴുവേലി, കളനട ഭാഗങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് കളനട പഞ്ചായത്തിൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?</p>	(എ) & (ബി)	<p>പത്തനംതിട്ട ജില്ലാതിർത്തിയായ കോട്ടയിലെ പ്രളാഹം മിൽസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇടപ്പോൺ-കോഴഞ്ചേരി 66 കെ.വി പ്രസരണ ലൈൻ 110 കെ.വി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പ്രളാഹം മിൽസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണവും വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട സബ്സ്റ്റേഷന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലുള്ള മെഴുവേലി കളനട പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്താനാകും. എന്നാൽകൂടിയും കളനടയ്ക്ക് സമീപം ഉള്ളനാട് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ പരിഗണനയിലാണ്. അതിന്റെ സാങ്കേതിക പഠനം നടത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

*Kemalilla*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ