

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2580

06.12.2018-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

പാസാക്കട ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ വൈദ്യുതി മുടക്കം

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്	ശ്രീ. എ.എ.എ. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) പിരവം നിയോജക മണ്ഡല തത്തിലെ ഉഭരമന 11 കെ വി ലൈനിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം പാസാക്കട ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ദിനം പ്രതി വൈദ്യുതി മുടക്കം സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) പിരവം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാസാക്കട സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ പ്രളയമും അതിനാശം വന്ന ഗജ് ചുഴലിക്കാറും മൂലം നിരവധി തവണ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാസാക്കട, ഉഭരമന, രാമമംഗലം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഹീഡ് ചെയ്യുന്ന പിരവം സബ് സ്റ്റോഷനിൽ നിന്നൊള്ളു ഉഭരമന 11 കെ.വി ഹീഡർ ഭാഗികമായി ഇപ്പോൾ തകരാറിലാണ്. പുതതൻകരിശ് സബ് സ്റ്റോഷനിൽ നിന്നൊള്ളു കിങ്സ് സ്റ്റോഷന്മും 11 കെ വി ഹീഡറാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഹീഡ് ചെയ്യുന്നത്. മുന്ന സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളുടെ പരിധിയിൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഇരു ഹീഡറിൽ അതാള മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ തകരാറുകളും ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മൂലമാണ് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തു അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
(ബി) ഉണ്ടക്കിൽ ആയിരക്കുന്നുകിന് ഉപഭോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന പ്രസ്തുത സെക്ഷനിലെ നിരന്തര വൈദ്യുതി മുടക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സീക്രി ക്കമോ?	(ബി) ഇതിനു പരിഹാരമായി ഇപ്പോൾ ഉഭരമന ഭാഗത്തുനാശം സംഭവിച്ച വൈദ്യുതി ലൈൻകൾക്ക് പകരമായി പുതുതായി പുനർനിർമ്മിച്ച് 14 കി.മി 11 കെ വി ലൈൻ അട്ടം തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടാതെ സമീപത്തുള്ള സബ് സ്റ്റോഷനുകളിൽ നിന്നും കെ.വി ഹീഡറുകൾ ഇന്റർലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവൃത്തികളും നടന്ന വരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തികൾ പുനർന്നീകരിക്കുന്നതോടു തുടർച്ചയായി ഇരു പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതിവിതരണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്.

Shemal M

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ