

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:980

30.01.2019-ലെ മറുപടി

മൂവാറ്റുപുഴ ആരക്ഷണ റോഡിലെ പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.എൽദോ എബ്രഹാം		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	മൂവാറ്റുപുഴ ആരക്ഷണ റോഡിൽ കടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പുകൾ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ചോർച്ചയുള്ള കാര്യവും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജലനഷ്ടവും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഉണ്ട്. 30 വർഷത്തിലധികമായുള്ള കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും ടോറസ് പോലെയുള്ള ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലും പൈപ്പുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് ചോർച്ചയും ജലനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
(ബി)	എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?	(ബി)	കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അറ്റകുറ്റ പണികൾ യഥാസമയം നടത്തി ചോർച്ച പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ നവീകരണത്തിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ