

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2677

12.02.2019 -ൽ മറ്റപടിയ്ക്ക്

കനാലുകളുടെ പണി

ചോദ്യം

ശ്രീ.ആർജുൺ ജോൺ

മറ്റപടി

കെ.കുമാർകുമാർ

ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

<p>(എ) ഇരമല്ലൾ, മേതല ലിപ്പി ഇറിഗേഷൻ കനാലുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയില്ലോ. പുതിയ സ്പൂയിസ് കനാലുകളുടെ പണി പുർത്തീകരിക്കാത്തതിനാലും, തുട്ടൽക്കൂടി ശക്തിയുള്ള മോട്ടോറുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്തത് മൂലവും ആയക്കെട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ജലസേചനം നടത്താൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ലോ. എന്ന കാര്യം തുട്ടായിരുന്നുടെപ്പോൾ; ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) ഉണ്ട്. മേതല ലിപ്പിയ്ക്കു മോട്ടോർ പ്രവർത്തന രഹിതമായിരുന്നത് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയും, മേതല, ഇരമല്ലൾ ലിപ്പികളുടെ ആയക്കെട്ട് എറിയായിൽ ജലസേചനസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ സമിതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) മേതല ലിപ്പിയ്ക്കു ഇരമല്ലൾ ലിപ്പിയ്ക്കു 40 എച്ച്.പി മോട്ടോറുകൾ രണ്ടുണ്ടും വച്ച് ഓരോ ലിപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഴുയിൽ ആറ് ദിവസവും എഴു് മണിക്കൂർ വീതം പബ്യ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ജലസേചനസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.</p>
<p>(സി) പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം വീയം ജലസേചനസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്പൂയിസ് കനാലുകളുടെ പണി വേഗത്തിൽ പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനും തുട്ടൽക്കൂടി ശക്തിയുള്ള മോട്ടോറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടി സ്ഥികരിക്കാമോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) സ്പൂയിസ് കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നിലവിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലോ. മോട്ടോറിയ്ക്കു ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലോ.</p>



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ