

പത്രിനാല്പാം കേരള നിയമസഭ

പത്രിനാല്പാം സമേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നമ്പർ. * 337

21/06/2019-ൽ മറുപടിക്ക്

ധാരാകളിലെ ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രണം

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
ശ്രീ. എം. സി. ബാലകൃഷ്ണൻ ,, പി.ടി. തോമസ് ,, വി.ഡി. സതീശൻ	ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) വൈദ്യത്തി ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണം തിലുള്ള ധാരാകളിലെ ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിബന്ധനകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം നൽകാം;	(എ) ഉണ്ട്. ധാരാകളിലെ താഴ്വരങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷിതത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും ഒള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യത്തി ബോർഡ് പ്രവൃത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഈ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പുതുക്കായും ധാരാകൾ തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറയിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കായും ചെയ്യുകൊണ്ട് 1-8-2018-ൽ കെ.എസ്.ഐ.ബി.എൽ ഉത്തരവ് സൂരപ്പു വിപുലക്കുണ്ടായി കെ.എസ്.ഐ.ബി-എൽ ന്റെ പ്രധാന ജലസംഭരണികളായ ഇടക്കി, ഇടമലയാർ, കക്കി, ബാണാസുരസാഗർ, ഷോളയാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധാരാകളിലെ ജലവിതാനം, നീരൊഴുക്കിന്റെ അളവുകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് ധാരാപ്പേരേഷൻകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രൂൾ കർവുകൾ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കായും, അവിടുന്ന് ലഭിച്ച നീർദ്ദേശങ്ങൾ തുടി കണക്കിലെടുത്ത് കെ.എസ്.ഐ.ബി-എൽ രൂൾ കർവ്വ് പുതുക്കി തയ്യാറാക്കുന്നും ചെയ്യിട്ടുണ്ട്.
(ബി) കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ധാരാകൾ മുന്നറയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നത് പ്രളയത്തിന്റെ തീരുത തുട്ടിയെന്ന ആക്ഷേപ തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ പുതിയ നിബന്ധന ആവശ്യമാണെന്നു പുതിയ നിബന്ധന ആവശ്യമാണെന്നു;	(ബി) അബ്ദി പ്രളയകാലത്ത് ധാരാകൾ മുന്നറയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നിട്ടില്ല രൂൾ കർവുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അധിക സുരക്ഷിതത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ്.
(സി) വിവിധ ധാരാകളിലെ ജലവിതാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറയിപ്പുകളുടെയും മുന്നറയിലെ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും തുടി കണക്കിലെടുത്ത് തുടുമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ.എസ്.ഐ.ബി-എൽ ന്റെ ധാരാകളിലെ ഓപ്പേരേഷൻകൾ നടത്തിവരുന്നത്.	(സി) കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറയിപ്പുകളും മുന്നറയിലെ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും തുടി കണക്കിലെടുത്ത് തുടുമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ.എസ്.ഐ.ബി-എൽ ന്റെ ധാരാകളിലെ ഓപ്പേരേഷൻകൾ നടത്തിവരുന്നത്.

(ഡി)	<p>വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കീഴിലൂള്ള ഡാമകളുടെ എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ സഭൻപ്ലിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ജലകമ്മീഷൻ ആയത് അംഗീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാമോ?</p>	(ഡി)	<p>ഉണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ഒന്ത് കീഴിലൂള്ള 21 ഡാമകളുടെ എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻകൾക്ക് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
------	---	------	--

Ayesha
സെക്രഡിറ്റ് ഓഫീസർ