

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:1019

10.06.2019-ലെ മറുപടി

കാളിപ്പാറ പദ്ധതി

<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>	
ശ്രീ.കെ. ആൻസലൻ		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	കാളിപ്പാറ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ പ്രദേശത്തും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ ആണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഉണ്ട്. പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള എയർ വാൽവുകൾ സർവ്വീസ് ചെയ്യുകയും സ്ഥിരമായി പൈപ്പ് പൊട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പുതുതായി എയർ വാൽവുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
(ബി)	വാട്ടർ അതോറിട്ടറി എം.ഡിയുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാളിപ്പാറ പൈപ്പ് ലൈനിൽ എയർ വാൽവുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) & (സി)	ഡബിൾ ഒറിഫിസ് എയർ വാൽവ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി 2019 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(സി)	എയർ വാൽവ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി 2019-സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ