

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2005

13-06-2019 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
ശ്രീ.മഞ്ഞളാംകുഴി അലി
ശ്രീ.പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല
ശ്രീ.പി.കെ.ബഷീർ

പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

- എ) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുകയും വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അഗ്നിശമന സേന ഫയർ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;
- ബി) അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമായ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;
- സി) ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

- എ) നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ബി) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് 8611 കെട്ടിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 4095 കെട്ടിടങ്ങളിൽ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായും അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ തന്നെ 1340 എണ്ണത്തിൽ പ്രസ്തുത സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നില്ല എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക്/ താമസക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതിരുന്ന സ്ഥിരം അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ അപാകത പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി നിലവിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനകൾ നടന്നു വരുന്നു.

നിയമപരമായ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും സ്ഥാപിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും വകുപ്പിൽ നിന്നും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

