

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2419

14.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ തടത്തിൽ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

	<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	<p>ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ</p>	<p>ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാവന്നൂർ ചെങ്ങര തടത്തിൽ പ്രദേശത്തു അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രദേശവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ. പി.ടി. ശിഹാബ് പുലിയാരത്തൊടിക സമർപ്പിച്ച നിവേദനം സഹിതം ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ എം. എൽ. എ യുടെ 02.05.2019 - ലെ കത്ത് 16.05.2019 ന് മഞ്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 0.35 കി.മീ. 11 കെ.വി ലൈൻ വലിച്ചു 100 കെ.വി.എ യുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ വയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും പ്രവൃത്തി 2019-20 വർഷത്തെ ദൃതി പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്.</p>
(ബി)	<p>ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാവന്നൂർ ചെങ്ങരതടത്തിൽ പ്രദേശത്ത് രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് തടത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നോ; വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) & (സി)</p>
(സി)	<p>എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ