

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത  
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.3591

20-06-2019 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ അഗ്നി സുരക്ഷസംവിധാനങ്ങൾ**


ചോദ്യം

മറുപടി

**ശ്രീ.പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല**

**പിണറായി വിജയൻ  
(മുഖ്യമന്ത്രി)**

- |  |   |
|--|---|
| <p>എ) മെയ് 21 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ പഴവങ്ങാടിയിലും 27-ന് കൊച്ചിയിലെ ബ്രോഡ് വേയിലുമുണ്ടായ വൻതീപിടുത്തങ്ങൾ കാരണം ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച കാര്യം പരിശോധിക്കുക ഉണ്ടായോ;</p> | <p>എ) പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.</p>   |
| <p>ബി) സംസ്ഥാനത്തെ അറുപത് ശതമാനം കെട്ടിടങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്;</p>  | <p>ബി) സംസ്ഥാനത്ത് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ &amp; സി) നാളിതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 8611 കെട്ടിടങ്ങളിൽ 4095 കെട്ടിടങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.</p>  |
| <p>സി) സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പകുതിയിലേറെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെയാണോ;</p>  | <p>സി) അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 1340 കെട്ടിടങ്ങളിൽ അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.</p>  |
| <p>ഡി) എങ്കിൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടെ മിറായി തെരുവ് മാതൃകയിൽ അഗ്നി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>              | <p>ഡി) കോഴിക്കോട് മിറായിതെരുവ് മാതൃകയിൽ തിരക്കേറിയ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് സ്ഥാപിച്ചും, Electric Short Circuit Breaker സ്ഥാപിച്ചും, എല്ലാ കടകളിലും എക്സ്റ്റിംഗ്വൂഷറുകൾ സ്ഥാപിച്ചും അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.</p> |

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ